

# 漯河市生态环境局 关于漯河市城乡一体化示范区水厂项目(近期) 环境影响报告表的批复

漯环监表〔2022〕6号

漯河新区投资发展有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91411100058774308Y）上报的由河南慧之扬环保科技有限公司编制的《漯河市城乡一体化示范区水厂项目（近期）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，该项目已在我局网站上公示期满。经研究，批复如下：

一、本项目位于漯河市颍河路与通汇路交叉口西北角，该项目《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环评管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的建设内容和生态环境保护措施进行项目建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投

入使用。项目竣工后，应及时组织开展竣工环保验收。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设及运行过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施及生态环境影响减缓措施。

（三）项目污染控制应满足以下要求：

1.废水。严格落实《报告表》提出的废水处理措施，外排废水应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准要求。

2.废气。严格落实《报告表》提出的废气污染治理措施，餐饮油烟排放应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准要求。

3.噪声。项目高噪声设备在采取隔声、基础减振等措施后，运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固废。固废全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行控制。危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中相

关要求，设置危废暂存间，暂存后委托有危废处置资质的单位进行处置。

（四）项目建成后，应满足本项目主要污染物总量控制指标要求。

（五）如果今后国家、省、市有污染物排放限值的新标准和要求，届时你公司应按新的排放标准执行。

（六）根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十七条，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门备案。

四、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

五、项目日常环境管理工作由城乡一体化示范区建设与环保局负责，漯河市生态环境综合行政执法支队按规定对项目环境保护执行情况进行现场检查。

2022年7月26日